

Ogłoszenie nr 540191611-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

**Pruszków:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 589920-N-2019

**Data:** 26/08/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31029000000000, ul. ul. Armii Krajowej 42404, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 588 002, e-mail [zamowienia@szpitalnawrzesinie.pl](mailto:zamowienia@szpitalnawrzesinie.pl), faks 227 287 138.

Adres strony internetowej (url): [www.szpitalnawrzesinie.pl](http://www.szpitalnawrzesinie.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** 1) Niski parter budynku. Zaprojektowanie, wybudowanie pomieszczeń na niskim parterze, tj. Centralnej Sterylizatorni (stan open space ale z wyprowadzeniem instalacji), Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Badań Endoskopowych oraz Baru (stan open space z wyprowadzeniem instalacji), z pomieszczeniami technologicznymi oraz przeniesienie już istniejącego u Zamawiającego sprzętu do wybudowanych nowych pomieszczeń wg PFU. Przeniesienie sprzętu RTG należy wykonać nie naruszając obowiązującej gwarancji na sprzęt od firmy Medix.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1) Niski parter budynku Pawilon D. • Zaprojektowanie i wybudowanie pomieszczeń na niskim parterze w zakresie Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Badań Endoskopowych z pomieszczeniami technologicznymi zgodnie z PFU oraz

przeniesienie już istniejącego u Zamawiającego sprzętu do wybudowanych nowych pomieszczeń wg PFU. Przeniesienie sprzętu RTG należy wykonać nie naruszając obowiązującej gwarancji na sprzęt od firmy Medix. • Obszaru Centralnej Sterylizatorni (stan open space ale z wyprowadzeniem instalacji), oraz Baru (stan open space z wyprowadzeniem instalacji),

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: II**

**Punkt: 4**

**W ogłoszeniu jest:** 5) Wymianę węzła cieplnego, spełniającego warunki i wymagania określone w obowiązujących przepisach dla zwiększonej powierzchni użytkowej zgodnie z załączonym projektem

**W ogłoszeniu powinno być:** 5) W starym, dotychczas istniejącym budynku Szpitala - Wymianę węzła cieplnego, spełniającego warunki i wymagania określone w obowiązujących przepisach dla zwiększonej powierzchni użytkowej zgodnie z załączonym projektem